

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

д. Мисседица
(населенный пункт)

«15» 06 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ООО «СервисПлюс»
и представитель «Потребителя» И.С. Маслова Макаренко Е.Г.
составили настоящий акт в том, что на объекте д. В. Сидимо, 19

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)
Способ промывки Гидро-механический
Заключение Система промыта до обеспечения воды
2021-2022

Подписи Росицкиев А.В.
Е.Маслов Макаренко Е.Г.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.²
в течение 5 мин. давление снизилось не снижалось
Заключение Система успешно испытана
гидропрессом и готова к отопительному сезону
2021-2022

Подписи Росицкиев А.В.
Е.Маслов Макаренко Е.Г.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.²
Заключение г/р не выявлено дефектов и готов
к эксплуатации в ОЗД 2021-2022

Подписи Росицкиев А.В.
Е.Маслов Макаренко Е.Г.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 20__ - 20__ г.

И. Макаревич
(исполнитель пункт)

17 06 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____ от «__» _____ 200__ г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

и представитель «Потребителя» ООО «Сервис Плюс»
И.И. Макаревич Макаревич Е.Г.
составили настоящий акт в том, что на объекте ул. В. Соболева, 16

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до забора воды
2021-2022

Подписи Романюк А.В.
И.И. Макаревич Е.Г.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.²
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Система успешно испытана
выбрана и готова к дальнейшему пуску

Подписи Романюк А.В.
И.И. Макаревич Е.Г.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.²
Заключение Т.П. успешно испытана и готова
к эксплуатации с ОЗД 2021-2022

Подписи Романюк А.В.
И.И. Макаревич Е.Г.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 20 21 - 20 22 г.

г. Москва
(населенный пункт)

« 25 » 06 20 21 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ООО «Сервис Плюс»
и представитель «Потребителя» И.И. Маслова Макаренко Е.Г.
составили настоящий акт в том, что на объекте ул ЮСВеймар, 4

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до обеспечения воды
2021 - 2022

Подписи Р. Рошункина А.В.
Е.И. Макаренко Е.Г.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.²
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Система опрессована и готова к отопительному сезону
2021 - 2022

Подписи Р. Рошункина А.В.
Е.И. Макаренко Е.Г.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.²
Заключение ТП опрессована и готова к эксплуатации в ОЭД
2021 - 2022

Подписи Р. Рошункина А.В.
Е.И. Макаренко Е.Г.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022г.

г. Москва
(населенный пункт)

«22» 06 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

и представитель «Потребителя» ООО «Сервис Плюс»
И.И. Маслова Макаренко Е.Г.
составили настоящий акт в том, что на объекте ул Юбилейная, 11

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до обеспечения воды
2021-2022

Подпись Романовский А.В.
Е.И. Маслова Макаренко Е.Г.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.²
в течение 5 мин. давление снизилось несущественно
Заключение Система опрессована и готова к отопительному сезону
выдержала и готова к отопительному сезону
2021-2022

Подпись Романовский А.В.
Е.И. Маслова Макаренко Е.Г.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.²
Заключение Т.П. опрессована выдержала и готова
к эксплуатации в ОЗП 2021-2022

Подпись Романовский А.В.
Е.И. Маслова Макаренко Е.Г.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подпись _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

г. Москва
(населенный пункт)

«25» 06 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____
от « » _____ 20 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания»
и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

и представитель «Потребителя» _____
составили настоящий акт в том, что на объекте _____

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки _____
Заключение _____
2021 - 2022

Подписи _____

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением _____ кг/см²
в течение 5 мин. давление снизилось _____
Заключение _____
2021 - 2022

Подписи _____

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением _____ кг/см²
Заключение _____
2021 - 2022

Подписи _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 20 21 - 20 22 г.

г. Москва
(населенный пункт)

« 25 » 06 20 21 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ООО «Сервис Плюс»
и представитель «Потребителя» И.О. Макаренко Е.Г.
составили настоящий акт в том, что на объекте пер. Коминтерн, 5

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидро-химический
Заключение система промыта до забора воды
2021-2022

Подписи Романюк А.В.
И.О. Макаренко Е.Г.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см²
в течение 5 мин. давление снизилось не снижалось
Заключение система отопления испытание
выдержана и готова к отопительному сезону
2021-2022

Подписи Романюк А.В.
И.О. Макаренко Е.Г.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см²
Заключение г/п испытание выдержана и готова
к эксплуатации в ОЭД 2021-2022

Подписи Романюк А.В.
И.О. Макаренко Е.Г.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнены
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
свободен
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.А. [подпись] Романюк А.В.
(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя МУП «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания: устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Романюк А.В.
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____
(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г. И. Ивонкин

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Романуккин А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Романуккин А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения)

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
созданы условия
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.А. Шереметев

Романюк В.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания: устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Романюк В.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при наличии осмотра - по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при трехчасовом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения наличие манометра
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания соответствует
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.А. Шварца Романюк А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П.

« » 20 г.

Романюк А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора

(при личном осмотре по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
созданы условия
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.И. Иванова

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Романовский М.В.
(Должность, подпись и расшифровка подписи)
(Должность, подпись и расшифровка подписи)
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при наличии оснований по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительное
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительное
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания соответствует
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.И. Шварца

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

_____ « » 20 г.

Романюк А.В.
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительное состояние
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Гр. Иванова

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Росцукман А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Росцукман А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительное
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.А. Макарова

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Романюк В.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Романюк В.В.
(Должность, подпись и расшифровка подписи)
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
созданы условия
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

«__» 20__ г.

Г. Шандаров

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Розушкин А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания: устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

«__» 20__ г.

Розушкин А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при наличии оснований по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительное
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительное
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

Г.А. [подпись]

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

« » 20 г.

Р. [подпись]

(Должность, подпись и расшифровка подписи)
(Должность, подпись и расшифровка подписи)
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____
(при личном осмотре, по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания _____

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

« » 20 г.

В. М. Мухоморов В. В. Ращупкин А. В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя МУП «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устранены (не устранены), вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П. _____

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре - по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону

(определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплоснабжения).

1. Промывка проведена
2. Гидравлические испытания выполнено
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплоснабжения _____
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

«__» 20__ г.

Г. М. Мухомов

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Романюкский В.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания: устранены (не устранены). вывод комиссии о готовности потребителя к О.З.П.

«__» 20__ г.

Романюкский В.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора _____

(при личном осмотре, по предоставленной информации)