

АКТ № 2

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Александров

22.05.20 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Александров, ул. Труда д. 3, именуемые в дальнейшем

"Заказчик", в лице М.И. Давыдов, являющегося собственником квартиры № 3, находящейся в данном многоквартирном доме, действующего на основании Устава ООО "Сервис-Про"

с одной стороны, и Техник-Смонтаж ООО "Сервис-Про" именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Машкова А.Н.

действующего на основании Устава ООО "Сервис-Про"

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора и (или) оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать название № от " " г. далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 3, расположенном по адресу: г. Александров, ул. Труда

Наименование работ (услуг)	Адрес объекта - место выполнения работ (оказанных услуг)	Условия приема (исполнения работ)	Сроки выполнения работ (оказанных услуг)	Нормы расхода материалов
<u>Борка сухих цементных ветох и грунтов, раскаты - 1 (разобит в.р. и монтаж)</u>	<u>4</u>	<u>г.р./г.с</u>		

2. Весто за период с 22.05.20 г. по 23.05.20 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму 0 рублей.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг с другом не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:  
Исполнитель (мастер) — Техник-Смонтаж Машков А.Н.

Заказчик - \_\_\_\_\_

АКТ № \_\_\_\_\_  
 приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

" 8 " 09. 2020 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу  
 ул. Фрунзе, 95, именуемые в дальнейшем

"Заказчик", в лице Макаров Ю.С., являющегося собственником  
 (ИО уполномоченного собственника помещения в МКД либо председателя Совета МКД, собственника МКД <Г> )

квартиры № 70, находящейся в данном многоквартирном доме,  
 действующего на основании договора на обслуживание

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)  
 с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)  
 именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице мастера

Урусов Игорь Александрович  
 (указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании трудового договора  
 (указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о  
 нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления  
 многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по  
 ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по  
 ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.  
 (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего  
 имущества в многоквартирном доме  
 № \_\_\_\_\_, расположенном по адресу:

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количес венный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерен ия работы (услуги)	Стоимость / сметная стоимость / выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
список вложений (одна) штук				

2. Всего за период с "8" 09. 2020 г. по "8" 09. 2020 г. выполнено работ (оказано  
 услуг) на общую сумму \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим  
 качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  
 одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:  
 Исполнитель (мастер) — Урусов И.А.

Заказчик - Макаров Ю.С. (подпись)

АКТ № 1

приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию  
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

22.09.20

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Алексеевка, ул. Р. Юченка д. № 116, именуемые в дальнейшем

"Акционеры", в лице \_\_\_\_\_ являющегося собственником  
квартиры № \_\_\_\_\_, находящейся в данном многоквартирном доме,  
действующего на основании \_\_\_\_\_

с одной стороны, и техник-смотритель ООО "Сервис Плюс"  
именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице Макарова А.Н.

действующего на основании структура договора

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о  
следующем:

1. Исполнителем предъявлены к приему следующие оказанные на основании договора  
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)  
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора  
порядка по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать  
и указать № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. Далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы  
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме  
№ 116, расположенном по адресу: г. Алексеевка, ул. Р. Юченка

Наименование выполненных работ (услуг)	Период времени, в течение которого выявлены выполненные работы (оказанные услуги)	Количество исполне- ния работы (услуг)	Содержание данной выполненной работы (оказанной услуги) и иные сведения	Цели, предназначе- ние оказанных услуг (в работы)
<u>Уборка, сушка сантехни- чных вентил и ручка кашпота унитаза (фотосъемка и проверка)</u>	<u>4</u>	<u>2шт/шт</u>		

2. Всего за период с 22.09.20 г. по 22.09.20 г. выполнено работ (оказано)  
услуг на общую сумму 1 рубль.

3. Работы (услуги) выполнены полностью в установленные сроки, с надлежащим  
качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  
одному для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:  
Исполнитель (мастер) — техник-смотритель Макаров А.Н.  
Законное - \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество  
 Фамилия, имя, отчество  
 Фамилия, имя, отчество  
 Фамилия, имя, отчество

*Алжирская Газ*

*Бочаров А.И.*  
 Фамилия, имя, отчество  
 Фамилия, имя, отчество

Подпись представителя

При использовании форм газифицированных для них в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-  
 даются.  
 При использовании форм газифицированных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных  
 доз от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымохо-  
 дымоход для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1-7, 9-10, 18-16  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-7, 9-10, 18-16  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-7, 9-10, 18-16  
 Дымоход для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1-7, 9-10, 18-16  
 Дымоход для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1-7, 9-10, 18-16  
 не пригодны  
 не пригодны  
 не пригодны  
 не пригодны

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

При выполнении дымоходов для прохода в помещение квартир №№

№ п/п	Показатели	5. Расстояние до ближай- шего и/или здания и также границ/уровня стены					Вентиляционные каналы		1. Особоопасные км.		2. Неособоопасные км.	
		Матер. из кот. постр. дымо- ходы и вен. каналы	Не присоеди- ненные к дымо- и вен. канал. кларип	Геометрич- ность дымо- и вен. кан.	Состояние дымо- и вен. канал, очистка от сажи и мусора	Наличие трещ. в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходовых труб	Защита от попадания дождя, ветра, ветра, снега и т.д.	Анализ состояния отвода	Анализ состояния отвода	Анализ состояния отвода	Анализ состояния отвода

*Алжирская Газ*

А К Т № 000129

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся г. г. г. мастер ООО "СервисАгент" Кошаров А.И.

пегмек - контролер "Углекислоты ИА"  
представитель специализированного предприятия

представитель домоуправления ЖКК комендант и др.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 50 по Александровск целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Вашишма улице, веревку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	Нд трисоединенных к дымох. и вен. канал, кластер	Герметичность дымох. и вен. кан.	Состояние дымох. и вен. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
2	Обособл. дымоходы	<u>кафель</u>	<u>ВЛТ</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дымох. мм)							

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Подпись представителя

подписан

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Домохозяин» пункты 3 и 4 не за-

данных

Доп от вентиляционных каналов как в зданиях под-лежащих газификации так и в газифицированных

Вентиляционные каналы в квартирах №№

Домохозяин для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

Домохозяин для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

При заключении Домохозяин АИМ проинк в помещении квартир №№

№ п/п	Показатели	5. Расстояние до балкона		Вентиляционные каналы		1. Особые каналы		2. Неособые каналы	
		и/или	стены	и/или	стены	и/или	стены	и/или	стены
	Материал, из которого построены дымоходы и вент. каналы								
	№ присоединения к дымоходу, каналу, вентилу								
	Термостойкость дымохода, вент. канала								
	Состояние дымохода, вент. канала от сажи и мусора								
	Наличие урны в дымоходах и вент. кан.								
	Состояние дымоходных труб								
	Защита от проникновения дыма, продуктов сгорания								

*Сотрудник АИМ*

*Подпись*

*Подпись*

*Подпись*

*1-10, 18-15*

## А К Т № 000130

авторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ш. ии темер ооо "Сервис-Тимо" Болгария Аи

представитель специализированного предприятия  
пегмак-компьютер "Уникоп" А

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 7 по Надежды с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Ватушкина улице, переулку, площади и др.

## Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	№ присоединенных к дымоход. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вен. кан.	Состояние дымоход. и вен. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы обособл. дымоходы	кирпич	В.Т.Т	есть	уровн.	есть	уров	при норм
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымоход в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. ми)							

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Подпись представителя

подписывается

При использовании форм газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-  
даны

Акт от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымо-  
вентиляционных каналов в квартирах №№ 1-9, 10-15

Дымоход для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1-9, 10-15  
вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-9, 10-15

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

При выполнении дымохода Акт проин в помещении квартир №№

2. Неособенные кан.

1. Особенности кан.

Вентиляционные

и также бракованной стеной  
шера н/в/с. здания

5. Расстояние до ближай-

№ п/п

Показатели

Матер. из кот.  
постр. дымо-  
ходы и вен.  
каналы

№ присоедин-  
енных к дымо-  
и вен. канал.  
испаритр

Газовые-  
мости дымо,  
и вен. кан.

Состояние  
дымо, и вен.  
кан. очистке  
от сажи и  
мусора

Наличие тарн  
в дымоходе  
и вен. кан.

Состояние  
дымоходных  
труб

Законч. о  
протол. дымо,  
и вен. кан.  
для отвода  
прод. сгорания

*Соблюдены все требования*

*акционерная компания*

*Ваша подпись*

*Ваша подпись*



А К Т № 000131

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся гн инженер С.В. Сергиевский 'Бондари' № 2

представитель специализированного предприятия  
пегелек майор Ерусейко И.А.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 9 по Александровки с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Витязинка улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кир</u>	<u>В.Т.Т</u>	<u>есть</u>	<u>удоб</u>	<u>есть</u>	<u>удоб</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дымох. мм)							



А К Т № 000132

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся гн. инженер СОО "Свободное" Бюджет № 4

пешняк петровъ гурмако и н представитель специализированного предприятия

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 14 по Александровск с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Ватулинская улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоход. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вент. кан.	Состояние дымоход. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кирпич</u>	<u>ВТТ</u>	<u>есть</u>	<u>уровн</u>	<u>есть</u>	<u>уров</u>	<u>при годн</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымоход в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. ми)							

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

*Сергей Николаевич*

*Сергей Николаевич*

*Сергей Николаевич*

Подпись представителя

полностью

При использовании форм газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-  
взяны

Автоматически от вентиляционных каналов как в зданиях подожженных газифицированных так и в газифицированных

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымохо-  
вентиляционных каналов в квартирах №№

Вентиляционные каналы в квартирах №№

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№

не пригодны

не пригодны

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

При замерах в помещениях квартиры №№ 1-9, 10-15

2. Неособенные кан.

1. Обособленные кан.

Вентиляционные каналы

и также брашпурной стены

и/или, данные

5. Расстояние до ближай-

№ п/п

Показатели

Метр, из кот, постр, дымо-ходы и сен, каналы

Не присоединены к дымо, и сен, канал, брашпур

Фактически-ность дымо, и сен, кан,

Состояние дымо, и сен, кан, очистка от сажи и мусора

Наличие тарн в дымоходах и вен, кан,

Состояние дымоходных труб

Заполн, о проточн, дымо, и вен, кан, для отвода пров, сгорания

*Сергей Николаевич*

А К Т № 000133

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся по инженеру ООО "СервисТолкс" Богданов АИ

пеглик - Кошаров Сулейман И А

представитель специализированного предприятия  
представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 16 по Салкиеву улице, переулку, площади и др. для отвода продуктов сгорания газа Валентины

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	Не присоединенных к дымоход. и вен. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вен. кан.	Состояние дымоход. и вен. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходах и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Сбособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кирпич</u>	<u>ВСХ</u>	<u>есть</u>	<u>удов</u>	<u>есть</u>	<u>удов</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымоход в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

Фамилия, имя, отчество: Семтегоров Александр Александрович  
 Фамилия, имя, отчество: Семтегоров Александр Александрович  
 Фамилия, имя, отчество: Семтегоров Александр Александрович  
 Фамилия, имя, отчество: Семтегоров Александр Александрович  
 Фамилия, имя, отчество: Семтегоров Александр Александрович

При заключении дымоходов для прохода в погреб в квартире № 20  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-9, 10-16  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ 1-9, 10-16  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-9, 10-16  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-9, 10-16  
 ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях  
 При использовании форм газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не за-полняются.  
 Подписи представителей

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ п/п	Показатели	При заключении дымоходов для прохода в погреб в квартире № 20					
		1. Расстояние до ближайшего н/вс. здания и также ближайшей стены	Вентиляционные каналы	1. Обособленные кан.	2. Необособленные кан.	3. Расстояние до ближайшего н/вс. здания и также ближайшей стены	Вентиляционные каналы
	Материал, вид, состояние, диаметр, высота и вен. каналы						
	Не присоединены к дымо- и вен. каналам, квартир						
	Герметичность дымо- и вен. кан.						
	Состояние дымо- и вен. кан. очистка от сажи и мусора						
	Наличие трещин в дымоходах и вен. кан.						
	Состояние дымоходных труб						
	Заключ. о присоед. дымо- и вен. кан. для отвода пров. сгорания						

А К Т № 000144

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся и. инженер ООО „Сервис-Клима“ Бондарь А. И.

везник-контролер Дуженко И. И.

представитель специализированного предприятия  
представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 18 по Алексеевко с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа электрика улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ соседних помещений и дым. и вент. канал. квартал	Герметичность дым. и вент. кан.	Состояние дым. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кирпич</u>			<u>есть удов.</u>	<u>есть удов.</u>		<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. станы по дым. мм)							