

**АКТ № \_\_\_\_\_**

Г. Алексеевка

31 Dr. Del 1

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенным по адресу  
ул. Новогиреево, д. 1д, именуемые в дальнейшем  
(указывается адрес нахождения много квартирного дома)  
"Заказчик", в лице Шишкова Е.Н., являющегося собственником  
(ФИО уполномоченного собственника помещения в МКД либо прокуратора Совета МКД, собственника МКД <1>)  
квартиры № 27, находящейся в данном многоквартирном доме,  
действующего на основании договора на обслуживание  
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)  
с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»  
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)  
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице

действующего на основании трудового договора,  
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о  
нижеизложенном:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ \_\_\_\_\_, расположенному по адресу:

2. Всего за период с "1" 07, 2021 г. по "31" 07, 2021 г. выполнено работ (оказаны услуги) на общую сумму \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и одному для каждой из Сторон

**Подпись Сторон:**

Исполнитель (мастер) —

Заказчик - СВНФ Михайлов Е.А (ФИО)  
(подпись) Елена

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предшествующем осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробедила
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для эксплуатации
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для эксплуатации
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобное для эксплуатации
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобное для эксплуатации
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания нет

Замечания, указанные в настоящем акте, потребитель обязан устранить к

о. п. 20 г.

*Г. А. Костюков* *Родионов И.В.*  
(Должность, полное расшифровка подписи или представителя потребителя)

(Должность, полное расшифровка подписи) Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

«\_»

20 г.

*Родионов И.В.*  
(Должность, полное расшифровка подписи)

(Должность, полное расшифровка подписи)

(Должность, полное расшифровка подписи)

Испектор Ростехнадзора

отм. приема осмотра по предоставленной информации

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предшествующем осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробедила
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для эксплуатации
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для эксплуатации
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобное для эксплуатации
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобное для эксплуатации
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания нет

Замечания, указанные в настоящем акте, потребитель обязан устранить к

о. п. 20 г.

*Г. А. Костюков* *Родионов И.В.*  
(Должность, полное расшифровка подписи или представителя потребителя)

(Должность, полное расшифровка подписи) Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

«\_»

20 г.

*Родионов И.В.*  
(Должность, полное расшифровка подписи)

(Должность, полное расшифровка подписи)

(Должность, полное расшифровка подписи)

Испектор Ростехнадзора

отм. приема осмотра по предоставленной информации

АКТ  
Готовности потребителя тепловой энергии  
к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

1<sup>о</sup> Абсолюта  
(наименование пункта)

02 02 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжение» № от « » в 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

«СервисПлюс»

и представитель «Потребителя» Ильинская Маргарита ЕГ. с.п. Р. Дуброво, 45

I. Промывка системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический

Заключение Согласно отчета по исполнению работ 2021 - 2022

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Маргарита ЕГ.

II. Гидравлическое испытание системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

в течение 5 мин. давление снизилось на 0,05 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Согласно отчета исполнение  
бюджетного и готово к отображанию в отчете 2021 - 2022

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Маргарита ЕГ.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Тр. испытание выполнено в 2022  
к зданию установлено 8 ОЗД 29.21.2022

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Маргарита ЕГ

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от

Заключение

Подпись

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплопотребления)

1. Промывка пробоводка
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобно забирать
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобно забирать
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобно забирать
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобно забирать
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

и.о. 20 г.

Г. Аникеев

Рошуков И.В.

(Должность, подпись и расшифровка письменной препятствия АО «РТСК»)

(Должность, подпись и расшифровка по лицу представителя потребителя)

Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

« »

20 г.

Рошуков И.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Испектор Ростехнадзора

Приложено документы по предоставленной информации

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплопотребления)

1. Промывка пробоводка
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобно-заряжено
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобно-заряжено
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобно-заряжено
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобно-заряжено
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

и.о. 20 г.

Г. А. Шестаков

(Должность, подпись и расшифровка письменной препятствия АО «РТСК»)

Рошуков И.В.

(Должность, подпись и расшифровка письменной препятствия)

Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

«\_ \_»

20 г.

Рошуков И.В.

(Должность, подпись и расшифровка подпись)

(Должность, подпись и расшифровка подпись)

(Должность, подпись и расшифровка подпись)

Испектор Ростехнадзора

Приложено один лист из один листа по предоставленной информации

АКТ  
ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2021 - 2022 г.

1<sup>о</sup> Малеевка  
(населенный пункт)

06 07 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № от « » в 200\_ г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания» и ООО «СервисГлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ООО «СервисГлюс»

и представитель «Потребителя» Ильинская Елена Евгеньевна, ул. Р. Юденича, 49

составили настоящий акт в том, что на объекте

I. Промывка системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидроциркуляция

Заключение Состоится 20 октября 2021 - 2022

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Евгеньевна ЕГ

II. Гидравлическое испытание системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

в течение 5 мин. давление снизилось на 0,006

Заключение Состоится 03 ноября 2021 - 2022 гг.  
Гидроциркуляция и готова к отопительному сезону

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Евгеньевна ЕГ

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Гидроциркуляция 6031 2021-2022

Подпись

Романченко А.В.  
Елена Евгеньевна ЕГ

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от

Заключение

Подпись

V. Готовность потребителя к отопительному сезону  
( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка удобное
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для ремонта
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для ремонта
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобное для ремонта  
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций удобное для ремонта
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания

2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

и.о. 20 г.

Ген. инженер Рошукис И.В.  
(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО "РТСК")

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя.)  
Замечания устранены (не устранены). вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

Рошукис И.В.  
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

«\_»

20 г.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Испектор Ростехнадзора

(правильность осмотра по предоставленной информации)

V. Готовность потребителя к отопительному сезону  
( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предпусковом осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка удобное
2. Гидравлические испытания без напора
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для ремонта
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для ремонта
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удобное для ремонта  
соответствует
7. Состояние утепления ограждающих конструкций удобное для ремонта
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания

2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

и.о. 20 г.

Ген. инженер Рошукисъ И.В.  
(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО "РТСК")

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя.)  
Замечания устранены (не устранены). вывод комиссии о готовности потребителя к ОЗП.

Рошукисъ И.В.  
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

«\_»

20 г.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Испектор Ростехнадзора

(правильность осмотра по предоставленной информации)

АКТ  
готовности потребителя тепловой энергии  
к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

19 Апреля 2021  
(населенный пункт)

г. 23 № 06 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » 200 \_\_\_\_ г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания»  
и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

и представитель «Потребителя» Ильинская Маргарита ЕГ.  
составили настоящий акт в том, что на объекте ул. П. Чайкина, 110

I. Промывка системы тепlopотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)  
Способ промывки Гидравлический  
Заключение Состоится 10 октября 2021 - 2022 г.

Подпись

Ильинская Маргарита ЕГ.  
Елена Маргаритова ЕГ.

II. Гидравлическое испытание системы тепlopотребления (отопления, горячего  
водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

в течение 5 мин. давление снизилось на 0,05 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Состоится от 10 октября и готово к обратной связи  
бездефектно и готово к обратной связи  
2021 - 2022

Подпись

Ильинская Маргарита ЕГ.  
Елена Маргаритова ЕГ.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Т/п испытания бездефектно и готово  
10 октября 2021 - 2022

Подпись

Ильинская Маргарита ЕГ.  
Елена Маргаритова ЕГ.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от

Заключение

Подпись

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предварительном осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробегена
2. Гидравлические испытания бездефектное
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для эксплуатации
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для эксплуатации
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергоснабжающей организации (посторонних лиц) удобное для эксплуатации
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобное для эксплуатации
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания —

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

к 20 г.

Г. Анищенко Родионова А.В.  
(Должность, подпись и расшифровка initials представителя потребителя)

(Должность, подпись и расшифровка initials представителя потребителя)  
замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к  
ОЗП.

— г.

20 г.

Родионова А.В.  
(Должность, подпись и расшифровка initials)

(Должность, подпись и расшифровка initials)

(Должность, подпись и расшифровка initials)

Инспектор Ростехнадзора

(Подпись и расшифровка initials по предоставленной информации)

**V. Готовность потребителя к отопительному сезону**

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при предварительном осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробегена
2. Гидравлические испытания бездефектное
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удобное для эксплуатации
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удобное для эксплуатации
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергоснабжающей организации (посторонних лиц) удобное для эксплуатации
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удобное для эксплуатации
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания —

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к

к 20 г.

Г. Анищенко Родионова А.В.  
(Должность, подпись и расшифровка initials представителя потребителя)

(Должность, подпись и расшифровка initials представителя потребителя)  
замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к  
ОЗП.

— г.

20 г.

Родионова А.В.  
(Должность, подпись и расшифровка initials)

(Должность, подпись и расшифровка initials)

(Должность, подпись и расшифровка initials)

Инспектор Ростехнадзора

(Подпись и расшифровка initials по предоставленной информации)

АКТ  
готовности потребителя тепловой энергии  
к отопительному сезону 20 21 - 20 22 г.

1<sup>о</sup> Мираселька  
(населенный пункт)

01 07 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № \_\_\_\_\_  
от «9 » 200 г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания»  
и ООО «СервисГлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ССС Сарычев Илья  
и представитель «Потребителя» Ильинская Наталья ЕГ  
составили настоящий акт в том, что на объекте ул. Р. Людникова, 112

I. Промывка системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)  
Способ промывки Гидропромывкой  
Заключение Состоится 01.07.2021 - 2022

Подпись

Решунчиков АВ,  
Ельцов Максим ЕГ

II. Гидравлическое испытание системы теплопотребления (отопления, горячего  
водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

в течение 5 мин. давление снизилось на 0,5 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Состоится открытиеimotoch  
бидроизоляции и готов к отопительному сезону  
01.07.2021 - 2022

Подпись

Решунчиков АВ,  
Ельцов Максим ЕГ

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение 7/р испытание будет состояться  
к заслушиванию в ОЗД 26.07.2022

Подпись

Решунчиков АВ,  
Ельцов Максим ЕГ

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от \_\_\_\_\_

Заключение \_\_\_\_\_

Подпись

## V. Готовность потребителя к отопительному сезону

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при пропусковом осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробедителю
2. Гидравлические испытания удовлетворительно
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к  
о 20 г.

*Г.А. Иванов* *Роцуковский А.В.*  
(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя АО «РТСК»)

Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к  
ОЗП.

*Р. Роцуковский А.В.*  
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

[Должность, подпись и расшифровка подписи]

Инспектор Ростехнадзора \_\_\_\_\_  
ст. 21 линия остаток (по предоставленной информации)

## V. Готовность потребителя к отопительному сезону

( определяется комиссией в составе представителей МУП «РТСК» и потребителя тепловой энергии при пропусковом осмотре систем теплопотребления).

1. Промывка пробедителю
2. Гидравлические испытания удовлетворительно
3. Состояние запорной регулирующей арматуры удовлетворительно
4. Наличие и состояние КИП, автоматических регуляторов, работоспособность защиты систем теплопотребления
5. Состояние теплоизоляции трубопроводов удовлетворительно
6. Санитарное состояние теплового пункта, возможность доступа персонала энергосберегающей организации (посторонних лиц) удовлетворительно
7. Состояние утепления ограждающих конструкций здания удовлетворительно
8. Отсутствие в системе непредусмотренных (проектом) водоразборных кранов нет
9. Отсутствие прямых соединений системы с водопроводом нет
10. Прочие замечания 2

Замечания, указанные в настоящем акте потребитель обязан устранить к  
о 20 г.

Г.А. Иванов Роцуковский А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи представителя потребителя)

Замечания устраниены (не устраниены), вывод комиссии о готовности потребителя к  
ОЗП.

Р. Роцуковский А.В.

9 20 г.  
(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Р. Роцуковский А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Р. Роцуковский А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Р. Роцуковский А.В.

(Должность, подпись и расшифровка подписи)

Инспектор Ростехнадзора

Составлено в форме (по предоставленной информации)

АКТ  
готовности потребителя тепловой энергии  
к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

1<sup>й</sup> Малоселье  
(населенный пункт)

08 07 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору «Энергоснабжения» № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» 200\_\_ г., заключенного между АО «Районная теплосетевая компания»  
и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»

ООО «СервисПлюс»

и представитель «Потребителя» Ильинская Елена Геннадьевна ЕГР  
составили настоящий акт в том, что на объекте ул. Р. Шухова 116

I. Промывка системы теплогодрелия (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический

Заключение Система отопления и горячего водоснабжения прошла промывку в 2021-2022

Подпись

Рошуковская АГ.  
Елена Геннадьевна ЕГР

II. Гидравлическое испытание системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

в течение 5 мин. давление снизилось на 0,05 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Система отопления и горячего водоснабжения прошла гидроиспытание и готова к отопительному сезону 2021-2022

Подпись

Рошуковская АГ.  
Елена Геннадьевна ЕГР

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см<sup>2</sup>

Заключение Гидравлическое испытание прошло в 2021-2022  
годах успешно в 03.12.2021 г.

Подпись

Рошуковская АГ.  
Елена Геннадьевна ЕГР

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от \_\_\_\_\_

Заключение \_\_\_\_\_

Подпись