

АКТ № _____

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
 и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме**

г. Алексеевка

"13 августа 2024 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Примзе 5
 (указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

"Заказчик", в лице _____, являющегося собственником

(ФИО уполномоченного собственника помещения в МКД либо председателя Совета МКД, собственника МКД <1>)

квартиры № 46, находящейся в данном многоквартирном доме,

действующего на основании _____,

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____ и.о. мастера СМР

Еремин Сергей Борисович

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании трудового договора

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о

нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужно) № _____ от "___" _____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 46, расположенном по адресу: Примзе 5

Наименование вида работы (услуги) <2>	Периодичность/количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость <3>/сметная стоимость <4> выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
<u>рем. засыпки между рядами обмотки цепи по периметру расбора м</u>	<u>1,5 м. куб</u>			
<u>рем. засыпки между рядами обмотки цепи по периметру расбора м</u>	<u>2,1 м. куб</u>			

2. Всего за период с "___" _____ г. по "___" _____ г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму _____ (_____) рублей.

(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель (и.о. мастер СМР) _____ Еремин С.Б.

(должность, ФИО)

Заказчик - _____

(должность, ФИО)

(подпись)

Еремин
 (подпись)

Рачо КВ 46

АКТ № _____

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

13 августа 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
_____ , именуемые в дальнейшем

Друнзе 7
(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

"Заказчик", в лице _____, являющегося собственником
(ФИО уполномоченного собственника помещений в МКД либо председателя Совета МКД, собственника МКД (ЧП))
квартиры № 65, находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата завер)

с одной стороны, и ООО "Сервис Ремо"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. мастера С.М.В.

Ерёмкина Сергей Владимировича
(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании трудового договора

(указывается право завершающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеизложенном:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать
нужное) № _____ от "___" _____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

№ 65, расположенном по адресу: Друнзе 7

Наименование вида работы (услуги)	Периодичность/количество выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Стоимость / стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях
<u>ремонт вмятин на дверях</u>	<u>2,4</u>	<u>шт</u>		

2. Всего за период с "___" _____ г. по "___" _____ г. выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму _____ (_____) рублей.

(примечание)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель (мастер) и.о. мастер С.М.В. Ерёмкин С.В.

(подпись, ФИО)

Заказчик -

Шульманов, Н.Т.

(подпись, ФИО)

№ 65
(подпись)

АКТ № _____

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

19 августа 2018 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

Фрунзе 7

(указывается адрес помещения в многоквартирном доме)

"Заказчик", в лице _____, являющегося собственником
(ФИО уполномоченного собственника помещений в МКД либо председателем Совета МКД, собственника МКД «1»)

квартиры № 36, находящейся в данном многоквартирном доме,

действующего на основании _____
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. мастера СМР

Еремин Сергей Борисович

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании _____ трудового договора

(указывается наименование и номер документа)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеизложенном:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать
нужное) № _____ от "___" _____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ 36, расположенном по адресу: Фрунзе 7

Наименование вида работы (услуги) с/з	Период и/или количество периодов выполнения работы (оказанных услуг)	Единица измерения или работы (услуги)	Стоимость с/з/метрик стоимость с/з выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях
<u>Установка штов ДВП в подъезде жилого дома саморезами</u>	<u>2</u> <u>28</u>	<u>м³</u> <u>шт</u>		

2. Всего за период с "___" _____ г. по "___" _____ г. выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму _____ (_____)
(прочесть) рублей.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель (и.о. мастер СМР) _____ Еремин С.Б. _____
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - _____ Зубоводина В. И. _____
(подпись) (подпись)

АКТ № _____

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

28.08.2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Фрунзе 7, именуемые в дальнейшем

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

"Заказчик", в лице _____, являющегося собственником

(ФИО уполномоченного собственника помещения в МКД либо председателя Совета МКД, собственника МКД «1»)

квартиры № 88, находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»,

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице п.о. мастера СМР

Еремин Сергей Борисович

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующего на основании _____ трудового договора

(указывается наименование документа)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеизложенном:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать
нужное) № _____ от "___" _____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ 88, расположенном по адресу: Фрунзе 7

Наименование вида работы (услуги) с/з	Периодичность/количество единиц измерения выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения или работы (услуги)	Стоимость с/з/оценка стоимости с/з выполненной работы (оказанной услуги) за единицу	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
<u>Изготовление и отделка оконной рамы в подъезде жилого дома</u>	<u>0,8</u>	<u>м3</u>		

2. Всего за период с "___" _____ г. по "___" _____ г. выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму _____ (_____) рублей.

(прописью)

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:

Исполнитель (п.о. мастер СМР) Еремин С.Б. _____
(должность, ФИО) (подпись)

Заказчик - Белов В.В. _____
(должность, ФИО) (подпись)

АКТ № _____

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

г. Алексеевка

26 08 2021 г.

Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
Ильиченко 49, именуемые в дальнейшем

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

"Заказчик", в лице _____, являющегося собственником
ФНУ уполномоченного собственника помещений в МКД либо председателем Совета МКД, собственника МКД «1»

квартиры № 3, находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании _____

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо договоренность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО «СервисПлюс»

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем в дальнейшем "Исполнитель", в лице _____ и.о. мастера СМР

Еремин Сергей Борисович

(указывается ФНУ уполномоченного лица, должность)

действующего на основании _____ трудового договора

(указывается трудовая книжка/информационный документ)

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", составили настоящий Акт о
нижеизложенном:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или)
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора
подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать
нужное) № _____ от "___" _____ г. (далее - "Договор") услуги и (или) выполненные работы
по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ 3, расположенном по адресу: Ильиченко 49

Наименование вида работы (услуги) с/д	Периодность/количество периодов оказания исполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения или работы (услуги)	Стоимость с/д/метрия стоимость с/д выполненной работы (оказанной услуги) за описанием	Цена выполненной работы (оказанной услуги), в рублях
<u>Ремонт окна меньшего размера</u>	<u>1</u>	<u>шт</u>		

2. Всего за период с "___" _____ г. по "___" _____ г. выполнено работ (оказано
услуг) на общую сумму _____ (_____)
рублей.

3. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим
качеством.

4. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон:
Исполнитель (и.о. мастер СМР) _____ Еремин С.Б. _____
(подпись, ФНУ) (подпись)
Заказчик - _____ Гарушкин _____ Вару _____
(подпись, ФНУ) (подпись) (подпись)

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022г.

г. Александров
(населенный пункт)

21. 07. 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от «__» _____ » 200__ г., заключенного между АО «Алексеевская теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Алексеевская теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Заруднев СВ составили настоящий акт в том, что на объекте Местовая 7

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система отапливаемая и горячего водоснабжения
в соответствии с

Подписи

Васильева НН
Заруднев СВ

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Система отапливаемая и горячего водоснабжения
в соответствии с

Подписи

Васильева НН
Заруднев СВ

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП испытание водопровода
и готов к эксплуатации в ОЗТ

Подписи

Васильева НН
Заруднев СВ

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 20__ - 20__ г.

г. Александров
(населенный пункт)

«12» 07 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от «__» _____ 200__ г., заключенного между АО «Алексеевская теплосетевая компания» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Алексеевская теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Заруднов ОА составили настоящий акт в том, что на объекте Мотовая 16

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Сметами промывки до
обветвления воды

Подписи Ин. Васильченко КВ
Заруднов ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Сметами отпущено испытание
водоснабжения и готово к эксплуатации
в здании в 0317 2021-2022.

Подписи Ин. Васильченко КВ
Заруднов ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП испытание водоснабжения
и готово к эксплуатации в 0317

Подписи Ин. Васильченко КВ
Заруднов ОА

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подпись _____

А К Т
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

«Александрово»
(населенный пункт)

«12» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от "____" "____" 20__ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания" и _____

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Зарубин С.В. составили настоящий акт в том, что на объекте ул. Александровского 4

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение методом промывки до стабилизации воды

Подпись Р. Рауверман А.В.
С.В. Зарубин С.В.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см²
в течение 5 мин. давление снизилось на 0,1 атм
Заключение методом испытания выдерживания в течение 5 мин. и стабилизации в 0,5 атм

Подпись Р. Рауверман А.В.
С.В. Зарубин С.В.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением _____ кгс/см².
Заключение _____

Подпись _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подпись _____

А К Т
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

1. Аниссеевна
(поселенный пункт)

«12» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от "____" _____ 20__ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания" и _____

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Защитин В.А.

составили настоящий акт в том, что на объекте ул. Аниссеевская

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки гидравлической
Заключение исполнено

Подпись В.А. Защитин

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением _____ кгс/см².
в течение 5 мин. давление снизилось на не снизилось
Заключение испытание выполнено

Подпись В.А. Защитин

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением _____ кгс/см².
Заключение _____

Подпись _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подпись _____

А К Т
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному
сезону 2021 - 2022 г.

г. Индусовна
(населенный пункт)

«7» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____
от " _____ " _____ 20 _____ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания"
и ООО "Сервис Плюс"

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»
и представитель "Потребителя" Зарубаев О.А.

составили настоящий акт в том, что на объекте ул. Омского 1

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Технологический
Заключение Ассесия промывка по стандарту
АВ

Подписи Иванов А.В.
Зарубаев О.А.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением А кгс/см².
в течение 5 мин. давление снизилось на № смонтирован
Заключение Сматером незначительное снижение
и готово к эксплуатации в 0.37

Подписи Иванов А.В.
Зарубаев О.А.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением _____ кгс/см².
Заключение _____

Подписи _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

А К Т
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2011 - 2012 г.

г. Милославское
(населенный пункт)

«12» 08 2011 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от "____" _____ 20____ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания" и _____

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Заруднев О.А.

составили настоящий акт в том, что на объекте Милославское 13

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлической
Заключение выполнена промывка с использованием воды

Подписи Роскошников А.В.
Заруднев О.А.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением _____ кгс/см².
в течение 5 мин. давление снизилось на не снизилось
Заключение выполнено гидравлическое испытание системы в соответствии с требованиями СНиП

Подписи Роскошников А.В.
Заруднев О.А.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 4 кгс/см².
Заключение ТП испытание выполнено в соответствии с требованиями СНиП

Подписи Роскошников А.В.
Заруднев О.А.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному сезону 2021 - 2022 г.

Александрова
(наименование пункта)

«12» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательства по договору "Энергоснабжения" № _____ от "____" _____ 20__ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания" и _____

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания» и представитель "Потребителя" Зарудный ОА составили настоящий акт в том, что на объекте Ольгинского ЦУ

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение система промыта в соответствии с требованиями СНиП

Подписи Зарудный ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 4 кгс/см²
в течение 5 мин, давление снизилось на не снижилось
Заключение система выдержала испытание в соответствии с требованиями СНиП

Подписи Зарудный ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением _____ кгс/см²
Заключение _____

Подписи _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

А К Т
готовности потребителя тепловой энергии к отопительному
сезону 2021 - 2022 г.

2. Амурская
(населенный пункт)

«12» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____
от "____" _____ 20__ г, заключенного между АО "Районная теплосетевая компания"
и _____

мы, нижеподписавшиеся представитель АО «Районная теплосетевая компания»
и представитель "Потребителя" Зарудин С.А.

составили настоящий акт в том, что на объекте Мамонтова 17

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки гидравлический
Заключение система промыта до состояния
была

Подписи Р. Виноградов А.В.
Зарудин С.А.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением _____ кгс/см².
в течение 5 мин. давление снизилось на не снизилось
Заключение система выдержала испытание
в 0,3 МПа и готова к эксплуатации
в 0,3 МПа

Подписи Р. Виноградов А.В.
Зарудин С.А.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 4 кгс/см².
Заключение ТП выдержало испытание
и готово к эксплуатации в 0,3 МПа

Подписи Зарудин С.А.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021-2022

г. Алексеевка
(населенный пункт)

«25» 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»
Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» _____

и представитель "Потребителя" Зарубаев ОА
составили настоящий акт в том, что на объекте Тимирязева 19а

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Технической
Заключение Система промыта до
обезжелезивания воды

Подписи _____
О.А. Зарубаев ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось Не снизилось
Заключение Система опрессована и готова к
эксплуатации в ОЗП 2021-2022

Подписи _____
О.А. Зарубаев ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТУ испытание выдержал и
готово к эксплуатации в ОЗП

Подписи _____
О.А. Зарубаев ОА

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022г.

г. Алексеевка
(населенный пункт)

«25» 08 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»
Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» _____

и представитель "Потребителя" Зарубаев ОА
составили настоящий акт в том, что на объекте Тимирязева 29

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до
ведущей воды

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось на единицу
Заключение Система выдержала
испытание и готова к эксплуатации

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП выдержало
испытание и готово к эксплуатации

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022гг.

г. Алексеевка
(населенный пункт)

25.08 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от « » _____ 200 г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс» Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» _____

и представитель "Потребителя" Зарубин ОА составили настоящий акт в том, что на объекте Тамарязевое ЗО

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлической
Заключение Система промывки до
светлой воды

Подписи О. Аршинов ОА
В. Зарубин ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось не снижалось
Заключение Система выдерживает
выдерживает и готова к
эксплуатации в ОЗП

Подписи О. Аршинов ОА
В. Зарубин ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП выдерживает
и готов к эксплуатации в ОЗП

Подписи _____

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022г.

г. Алексеевка
(населенный пункт)

25 08 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»

и представитель "Потребителя" Зарудков ОА
составили настоящий акт в том, что на объекте Минирязева 31

I. Промывка системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заслощение Система промыта до осветления воды

Подписи О. Фрошин ОА
О.З. Зарудков ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплопотребления (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось не снижилось
Заключение Система испытана успешно и готова к эксплуатации в ОЗП

Подписи О. Фрошин ОА
О.З. Зарудков ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП испытаны успешно и готовы к эксплуатации в ОЗП

Подписи О. Фрошин ОА
О.З. Зарудков ОА

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022г.

2. Алексеевка
(населенный пункт)

25 08 2021г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от «__» _____ » 200__ г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» _____

и представитель "Потребителя" Зарубаев О.В.
составили настоящий акт в том, что на объекте Жилищный 32

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до
сведения вент

Подписи Д. Сергеев О.В.
В.И. Зарубаев О.В.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кг/см,
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Система испытана
выдержала и готова к
эксплуатации в ОДН

Подписи Д. Сергеев О.В.
В.И. Зарубаев О.В.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кг/см.
Заключение ТП испытание выдержано
и готов к эксплуатации в ОДН

Подписи Д. Сергеев О.В.
В.И. Зарубаев О.В.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021-2022.

г. Алексеево
(населенный пункт)

26 08 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от « » _____ » 200 г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат»

и представитель "Потребителя" Зарубаев С.В.
составили настоящий акт в том, что на объекте д. Ташаурово 33

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический

Заключение система промывки в осветленной воде

Подписи С.В. Зарубаев С.В.
С.В. Зарубаев С.В.

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.

в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось

Заключение испытание выдержано и 20:00 к эксплуатации в 03:11

Подписи С.В. Зарубаев С.В.
С.В. Зарубаев С.В.

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.

Заключение испытание выдержано

и 20:00 к эксплуатации в 03:11

Подписи С.В. Зарубаев С.В.
С.В. Зарубаев С.В.

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____

Заключение _____

Подпись _____

АКТ
готовности потребителя тепловой энергии
к отопительному сезону 2021 - 2022

г. Алексеевка
(населенный пункт)

«25» авг 2021 г.

В целях обеспечения исполнения обязательств по договору "Энергоснабжения" № _____ от «__» _____ 200__ г., заключенного между ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» и ООО «СервисПлюс»

Мы, нижеподписавшиеся представитель ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат» _____

и представитель "Потребителя" Зарубаев ОА
составили настоящий акт в том, что на объекте Алексеевский ЗЦ

I. Промывка системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Способ промывки Гидравлический
Заключение Система промыта до
нормативной воды

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

II. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения и др.)

Пробным давлением 6 кгс/см.
в течение 5 мин. давление снизилось не снизилось
Заключение Система находится
в исправном и готов к эксплуатации
в 0,311

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

III. Гидравлическое испытание тепловых пунктов

Пробным давлением 6 кгс/см.
Заключение ТП находится в исправном
и готов к эксплуатации в 0,311

Подписи ОА Зарубаев ОА
ОА Зарубаев ОА

IV. Гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

На участке от _____
Заключение _____

Подписи _____