

№ п/п	Показатели	Метр. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмуарной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		есть		есть	удов.	есть	удов.	пригоден
2. Необособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№ \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-6, 7-12 \_\_\_\_\_ пригодны  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-6, 7-12 \_\_\_\_\_ пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

Зухов И.А.

Фамилия, имя, отчество

Луженко И.И.

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество



А К Т № 000597

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "Сервис ЖКО" Чурсов И.В.

представитель специализированного предприятия  
печник - контролер Куженко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 31 по Алексеевца с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Жилищников улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединения в дым. и вент. канал, квартира	Герметичность дым. и вент. кан.	Состояние дым. и вент. кан. от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кирп.</u>	<u>ВЛП</u>	<u>есть</u>	<u>удоб.</u>	<u>есть</u>	<u>удоб.</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымог. и вент. канал. квартир	Герметичность дымог. и вент. кан.	Состояние дымог. и вент. кан. участка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымог. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмуарной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.	кирп.		есть угров		есть угров		пригоден
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-6, 7-12 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-6, 7-12 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество



сентябрь 2021 г.

А К Т № 000598

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "СервисЖКХ" Чухов И.В.

представитель специализированного предприятия  
песник - контролер Дубенко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 32 по Алексеевска с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Тимирязева улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоход. канал. квартир	Герметичность дымоход. и вент. кан.	Состояние дымоход. и вент. кан. счистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоход. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>кирп.</u>	<u>ВПП</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>пригодны</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмауэрной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.	<i>сирр.</i>		<i>есть удов.</i>		<i>есть удов.</i>		<i>пригоден</i>
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ *1-6, 7-12* \_\_\_\_\_ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ *1-6, 7-12* \_\_\_\_\_ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество



*сентябрь 2021.*

А К Т № 000599

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "СервисЖКХ" Зрусов И.И.

представитель специализированного предприятия  
ресник-контролер Держенко И.Н.

представитель домоуправления ЖКК комедант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 34 по Алексея с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Мыширезова улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	На присутствие вент. канал. в стенах и фундаментах	Герметичность вент. кан.	Состояние дымоходов и вент. кан. от сажи и мусора	Наличие таги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
1	Собсобл. дымоходы							
2	Необсобл. дымоходы	<u>кирп.</u>	<u>ВП/П</u>	<u>есть</u>	<u>удов.</u>	<u>есть</u>	<u>удов.</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. клапанов	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заклуч. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5. Расстояние до ближайшего н/вмс. здания а также брандмурной стены								
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.	кирп.			есть	удовл.	есть	удовл.	пригоден
2. Необособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проваки в помещении квартир №№ \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-19 пригодны  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-19 пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подпись представителей \_\_\_\_\_

Зуров И.А.  
 Фамилия, имя, отчество  
 Буженко И.Н.  
 Фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество



А К Т № 000585

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "СервисМос" Зрусов И.А.

печник-контролер Туженко И.Н. представитель специализированного предприятия

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 35 по Алексеевскому с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Тимирязевский улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дым. и вент. канал. квартир	Герметичность дым. и вент. кан.	Состояние дым. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дым. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
Дымоходы								
1	Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы	<u>сирн.</u>	<u>ВПП</u>	<u>есть</u>	<u>удовл</u>	<u>есть</u>	<u>удовл.</u>	<u>пригоден</u>
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							



№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. кан. очистки от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Закл. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
3.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания а также брашмударной стены							
	Вентиляционные каналы							
1.	Обособленные кан.		фартушки					
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ \_\_\_\_\_ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

*Грусов М.А.*  
Фамилия, имя, отчество

*Гутенко М.И.*  
Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество



*сентябрь 2021 г.*

А К Т № 000613

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген директор ООО "СервисТехно" Фрисов И.А.

представитель специализированного предприятия  
полномоч. контролер Тютенко И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправле ния  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 181 по Алексеевск с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Тимирязева улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымо-ходы и вен. каналы	№ присоединенных к дымо- и вен. каналам клапанов	Герметичность дымо- и вен. кан.	Состояние дымо- и вен. кан. от сажи и мусора	Наличие таги в дымоходе и вен. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вен. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обсobl. дымоходы							
2	Необсobl. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. колодез	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие течи в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
3.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмуэрной стены							
<b>Вентиляционные каналы</b>								
1.	Обособленные кан.	Кр кирпич		есть	уд	есть	уд	пригод
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ \_\_\_\_\_ пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ кухни не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

сентябрь 2021 г.

А К Т № 000612

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "СервисТехос" Чухов И.А.

представитель специализированного предприятия  
Казник-контрамер Тютенко И.И.

представитель Домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 183 по Пискаревка с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Ташкирзеба улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатель	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоходам и вент. каналам квартир	Герметичность дымоходов и вент. кан.	Состояние дымоходов и вент. кан. счищены от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Закл. о пригодн. дымоходов и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы							
2	Обособл. дымоходы							
3	Необособл. дымоходы							
4	Дымоходы отсутствуют							
5	Дымох. в наружных стенах (размер от кар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымо- и вент. канал. квартир	Герметичность дымо- и вент. кан.	Состояние дымо- и вент. кан. от сажки и мусора	Наличие таги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания и также брандмуерной стены							
Вентиляционные каналы								
1. Обособленные кан.		<i>неточ</i>		<i>есть урб</i>	<i>есть урб</i>	<i>есть урб</i>	<i>есть урб</i>	<i>пригодн</i>
2. Необособленные кан.								

При задымлении дымоходов дым проник в помещенне квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-12, 13, 36 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-12, 13, 36 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

*Урусов ИИ*

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество

ОАО Алексеевская типография 2100 г.

А К Т № 000964

авторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО Сервисное Управление

печник-контролер Пугачев ИИ  
представитель специализированного предприятия

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 185 по Александровскому с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Липовый улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходов и вент. каналы	№ присоединенных к дымо- и вент. канал. квартир	Герметичность дымо- и вент. кан.	Состояние дымо- и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие трещин в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вент. кан. для отвода прод. сгорания
3.	Расстояние до ближайшего и/или здания в тажке brandмуерной стены							
Вентиляционные каналы								
1.	Обособленные кан.	<i>кирпич</i>		<i>есть</i>	<i>удов.</i>	<i>есть</i>	<i>удов.</i>	<i>пригоден</i>
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помещение квартир №№ \_\_\_\_\_

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-63, 64-121 пригодны

Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-63, 64-121 пригодны

Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

*Зрусов Ч.А.*

Фамилия, имя, отчество

*Луженко И.Н.*

Фамилия, имя, отчество

Фамилия, имя, отчество



*сентябрь 2021 г.*

А К Т № 000606

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "Сервис-Мног" Зрусев И.А

представитель специализированного предприятия  
печник-контролер Луженко И.Н.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления  
составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов  
и вентиляционных каналов в доме № 1 по Алексеявца с целью установления пригодности их  
для отвода продуктов сгорания газа Фрунзе улице, переулку, площади и др.

Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымо- и вент. канал. квартир	Герметичность дымо- и вент. кан.	Состояние дымо- и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымо- и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							



№ п/п	Показатели	Матер. из кот. построены дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие трещин в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
5.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания в т.ч. брандмуэрной стены							
<b>Вентиляционные каналы</b>								
1.	Обособленные кан.	кирп.		есть	удов.	есть	удов.	пригоден
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№ \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-54, 55-77 пригодны  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-54, 55-77 пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

Урусов Ч.А.  
 Фамилия, имя, отчество  
 Турженко И.Н.  
 Фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество



## А К Т № 000605

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "Сервис-Мисс" Урусов И.А.

представитель специализированного предприятия

госник-контролер Бурченко И.Н.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 3 по Алексеевца с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Фрунзе улице, переулку, площади и др.

## Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вен. каналы	№ присоединенных к дымох. и вен. канал. квартир	Герметичность дымох. и вен. кан.	Состояние дымох. и вен. кан. счистка от сажи и мусора	Наличие тлея в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы сбособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. мм)							

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постро. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымох. и вент. канал. квартир	Герметичность дымох. и вент. кан.	Состояние дымох. и вент. кан. очистка от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымох. и вент. кан. для отвода прод. сгорания
3.	Расстояние до ближайшего н/выс. здания в тажке брандмуэрной стены							
Вентиляционные каналы								
1.	Обособленные кан.	кирп.		есть удов.		есть удов.		пригоден
2.	Необособленные кан.							

При задымлении дымоходов дым проник в помеще ние квартир №№ \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Дымоходы для отвода продуктов сгорания газа в квартирах №№ 1-46, 47-48 \_\_\_\_\_ пригодны  
 Дымоходы для отвода продуктов сгорания в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ 1-46, 47-48 \_\_\_\_\_ пригодны  
 Вентиляционные каналы в квартирах №№ \_\_\_\_\_ не пригодны

ПРИМЕЧАНИЕ: Форма № 20 (газ) используется при обследовании технического состояния дымоходов от вентиляционных каналов как в зданиях подлежащих газификации так и в газифицированных зданиях

При использовании формы газифицированных зданий в разделе «Дымоходы» пункты 3 и 4 не заполняются.

Подписи представителей \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Урусов И.А.  
 фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_ Куженко И.И.  
 фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество  
 \_\_\_\_\_  
 фамилия, имя, отчество



сентябрь 2021.

А К Т № 000603 \*

повторного обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов  
(заполняется чернилами)

Мы нижеподписавшиеся ген. директор ООО "СервисЖКХ" Зубов И.А.

представитель специализированного предприятия

техник-контролер Кузнецов И.И.

представитель домоуправления ЖКК комендант и пр.

представитель горжилуправления райжилуправления

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 5 по Алексея с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа Фрунзе улице, переулку, площади и др.

### Результаты обследования

№ п/п	Показатели	Матер. из кот. постр. дымоходы и вент. каналы	№ присоединенных к дымоходам и вент. канал. квартир	Герметичность дымоходов и вент. кан.	Состояние дымоходов, вент. кан. от сажи и мусора	Наличие тяги в дымоходах и вент. кан.	Состояние дымоходных труб	Заключ. о пригодн. дымоходов и вент. кан. для отвода прод. сгорания
1	Дымоходы Обособл. дымоходы							
2	Необособл. дымоходы							
3	Дымоходы отсутствуют							
4	Дымох. в наружных стенах (размер от нар. стены по дым. м.)							